

Verificatie Max[®]



Verificatie Max[®] BMI Protocol

Gedetailleerde doormelding automatische brandalarmen naar Particulier Meldkamer.

- EN54-21 goedgekeurde alarm overdrager (XSIA-protocol IP en/of GPRS).
- Aan te sluiten op alle brandmeldcentrales met een ESPA4.4.4 uitgang.
- Alarmcentrale (PAC) krijgt per deelnemer de alarmen/storingen door.
- Alarmen/storingen voorzien van type deelnemer, zone- en deelnemerstekst.
- Voldoet aan VEBON protocol "Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC versie 3.0".
- Sleutelhouders en/of bewakingsdiensten voor verificatie van de alarmen zijn hierdoor overbodig.
- Integratie TEF-WEB-ACCES zeer eenvoudig (bediening en beheer op afstand).
- Aan te sluiten op elke erkende en geregistreerde Particulier Alarm Centrale (PAC).

Door de gespecificeerde automatische doormelding kan elke Particulier Alarm Centrale onderbouwd de brandweer voorzien van een geverifieerde automatische brandmelding.

De Verification Max[®] alarmoverdrager kan op elk fabrikaat brandmeldcentrale aangesloten worden die voorzien is van een ESPA (protocol)-uitgang.